



192.168.31.100/index.php x Home - I.S.I.S. Valdarno x tabella coefficienti di utilizza x 5AE201402211125potenzaconvenzionale.pdf

Archivio | file:///C:/Users/Docente/Downloads/5AE201402211125potenzaconvenzionale.pdf

App Accesso Internet I.S.I.S. Valdarno Progetto impianto eli WebMail Aruba Unisci PDF - Unire PD Bacheca < EduINO Tinkercad

di carico o di utilizzazione K_u :

Tipo di utilizzatore	K_u
Lampade	1
Motori da 0,5 a 2 kW	0,7
Motori da 2 a 10 kW	0,75
Motori oltre i 10 kW	0,8
Forni a resistenza e a induzione	1
Raddrizzatori	1
Saldatrici	$0,7 \div 1$
Stufe elettriche	1
Macchine utensili, trasportatori	$0,6 \div 0,8$
Ascensori, montacarichi, impianti di sollevamento	$0,8 \div 1$
Pompe, ventilatori	1